



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

CERTYFIKAT Nr B/12/ 43 /08

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna Wierbka, ul. Główna 128 42-436 Pilica
Nazwa i adres producenta:	Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna Wierbka, ul. Główna 128 42-436 Pilica
Nazwa wyrobu:	Łączniki instalacyjne, kołyskowe, podtynkowe prądu przemiennego, z zaciskami gwintowymi, z podświetleniem lub bez podświetlenia
Typ (odmiany):	seria: AKCENT typ: 418, 419 (wykaz odmian na odwrocie)
Podstawowe parametry:	10 AX; 250 V~; IP20; rozwiązanie B
Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:	PN-EN 60669-1:2006 (EN 60669-1:1999+A1:2002)
Nr sprawozdania:	LO-07.409
Model certyfikacji:	SYSTEM 5 ISO

Prawo do oznaczania w okresie od 2008-02-07 do 2013-02-06
dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)
jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.
Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.

Warszawa, dnia 2008-02-07



Dyrektor

J. Okólski
Janusz Okólski

WYKAZ ŁĄCZNIKÓW, SERIA AKCENT

Typ	Odmiana	Nazwa łącznika	Układ połączeń
418	ŁP-9A	schodowy plus jednobiegunowy bez podświetlenia	6+1
	ŁP-9AS	schodowy plus jednobiegunowy z podświetleniem	6+1
419	ŁP-10A	podwójny schodowy bez podświetlenia	6+6
	ŁP-10AS	podwójny schodowy z podświetleniem	6+6

Informacje dodatkowe:

Miejsce produkcji: 1. Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
Wierbka, ul. Główna 128
42-436 Pilica

2. ZPH „POLMARK” Marek Rzepka
33-150 Wola Rzędzińska 589c

CW-TS 08.16
Rej. S-S-08-13

Rozdzielnik :

1. Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
Wierbka; ul. Główna 128
42-436 Pilica

2. CW