

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
NR S.CE/PL/0096/V2/2007/034



Kanlux S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
niniejszym deklaruje, że wyrób:

**WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY Z WBUDOWANYM
ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM**

Typ / typy: **JVL5/2 B16/0,03A; JVL5/2 B25/0,03A**

Znak towarowy: **Kania**

Podstawowe parametry: 230V; 50Hz; $I_{\Delta n} = 30\text{mA}$; $I_{cn} = 6000\text{A}$; $I_m = 500\text{A}$; IP20

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów:

Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2172

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw

Parlamentu Europejskiego i Rady: (wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

Dyrektywa (LVD) – 73/23/EEC /
Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EEC

**wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje
techniczne wymienione poniżej:**

EN 61009-1:1994/A19:2000

Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki różnicowo-prądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 1: Postanowienia ogólne.

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCBO o działaniu niezależnym od napięcia sieci.

ID 0096, S.CE/034

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 04

Radzionków, 01.09.2007

Kanlux S.A.
Z-ca Dyrektora Importu
ds. Przygotowania Sprzedaży

.....
imię, nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej
do wystawienia deklaracji